

**AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE E IL COLLAUDO DI N. 4 BRUCIATORI DELLE CALDAIE DEGLI IMPIANTI DI TERMOVALORIZZAZIONE DI LAZIO AMBIENTE E DI EP SISTEMI EX ART. 36 D. Lgs. 50/16- ATTIVITA' DI REVAMPING**

**CIG: 72444640D1 – NUMERO GARA: 6878780**

Verbale n. 2 del 13.11.2017 - seduta riservata -

**VALUTAZIONE MERITOCRATICA OFFERTE TECNICHE**

Il giorno tredici novembre 2017, alle ore 14.00, presso la sede di Corso Garibaldi, n. 22 - 00034 Colferro (Rm), si tiene la seduta riservata della Commissione giudicatrice nominata con Delibera n. 52 del 08/11/2017, così composta:

- Presidente: ing. Francesco Capriotti
- Componente: sig. Antonio Ammanniti
- Componente: dott.ssa Carla Caramanica anche con funzione Segretario di Commissione di gara.

Il Presidente della Commissione verifica la regolarità della composizione della Commissione stessa e la presenza del *plenum*.

Si verificano quindi, dandone attenta lettura, le relazioni tecniche degli operatori economici in ordine di arrivo:

1. General Bruciatori srl
2. C.I.B. Unigas spa

Elementi in valutazione	General Bruciatori	C.I.B. Unigas
Completezza e accuratezza della documentazione	8	6
Consumi energetici del sistema con bruciatori in stand by	5	0
Efficienza energetica: consumo gas metano per produzione Kcal/Watt	4	4
Qualità costruttiva e materiali utilizzati	10	10

Facilità di ricerca guasti e di manutenzione delle apparecchiature da installare (eventuale check di autodiagnosi)	8	6
Certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza oltre quelle previste dalla legge. In particolare, la garanzia che non si abbiano fughe di gas in caldaia con i bruciatori in stand - by	10	10
Referenze: numero di installazioni simili sui Termovalorizzatori	5	0
Certificazioni di qualità ISO 9001; ISO 14001; OHSAS	5	5
<b>Totale</b>	<b>55</b>	<b>41</b>

In particolare si rileva che nella relazione tecnica del fornitore C.I.B. Unigas non è stato possibile rinvenire dati relativi ai consumi energetici del sistema con bruciatori in stand by, pertanto si assegnano zero punti.

Al contrario la General Bruciatori specifica che il consumo in stand-by è pari a 0,4 kW (punti 5).

La C.I.B. Unigas non ha presentato l'elenco delle referenze per installazioni simili su altri termovalorizzatori, pertanto si assegnano zero punti. Al contrario la General Bruciatori presenta una lunga lista di referenze circa installazioni di bruciatori su numerosi impianti di termovalorizzazione tanto in Italia quanto all'estero (Francia, Polonia, Azorre, Albania, Regno Unito). Dal che ne deriva l'attribuzione di 10 punti.

Entrambi i concorrenti sono in possesso della certificazione ISO 9001:2008 per il settore merceologico oggetto dell'appalto, pertanto ottengono n. 5 punti ciascuno.

Entrambi i concorrenti quindi ottengono il punteggio sufficiente all'ammissione alla fase successiva.

Alle ore 15.45 viene ultimata.

La documentazione di gara viene custodita in cassaforte presso l'Ufficio Acquisti.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:



Il Presidente della Commissione

Francesco La Ferla

Il Commissario

Antonio Raimondi

Il Commissario con funzioni di Segretario verbalizzante

Stefano